

Лабораторно – производственного контроля качества питьевой воды МУП ЖКХ г.п.Березово
за 1 квартал 2018г

ОТЧЕТ



№	Показатели	Ед.изм	Точки						отбора				проб	
			Скважина ЦРБ						Скважина ул.Шмидта		Скважина ул. Аэропорт			
			№1	№2	№3	№4	№5	№6	№1	№2	№1	№2		
1	Запах, 20 ⁰ С/60 ⁰ С	бал	3/3	3/3	3/3	3/3*	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	
2	Цветность	Град.	10	10	10	5	5	10	5	15	10	10		
3	Вкус, баллы	бал	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3		
4	Мутность	мг/дм ³	0,3	0,5	0,6	0,35	0,3	0,5	1,0	1,2	1,0	1,0		
5	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	411	241	249	227	259	271	268	382	344	242		
6	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	6,9	10,9	9,7	6,9	10,1	10,9	8,2	12,0	11,6			
7	рН	ед	6,56	6,83	6,96	6,79	6,84	6,94	6,68	7,51	6,61	6,89		
8	Железо общее	мг/дм ³	9,3	9,5	9,7	9,5	9,9	9,9	9,0	0,2	8,6	9,5		
9	Марганец суммарно	мг/дм ³	3,5	1,8	1,97	2,0	2,6	2,4	2,0	0,1	3,2	2,5		
10	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	0,2	0,2	0,12	0,11	0,11	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1		
11	Азот аммонийный	мг/дм ³	5,3	2,6	2,5	2,5	3,9	3,3	2,2	2,4	3,2	3,1		
12	Жесткость общая	ммоль	3,9	3,1	3,1	3,0	2,8	3,0	3,6	4,1	3,9	3,2		
13	Щелочность	мгэкв/л	3,9	2,9	2,3	2,5	3,4	3,5	2,7	5,6	3,9	3,5		

Нач. лаборатории ВКОС

Сычева И.А.