



ОТЧЕТ
 Лабораторно – производственного контроля качества питьевой воды МУП ЖКХ г.п.Березово
 за 1 квартал 2019 г

№	Показатели	Ед.изм	Точки						отбора						проб	
			Скважина ЦРБ			Скважина ул.Шмидта			Скважина ул.Аэропорт			Скважина ул.Аэропорт				
			№1	№2	№3	№4	№5	№6	№1	№2	№2	№1	№2	№1	№2	№1
1	Запах, 20 ⁰ С/60 ⁰ С	бал	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	2/2	3/3	3/3	3/3	3/3
2	Цветность	Град.	25	25	25	30	30	30	30	30	42	38	15	15		
3	Вкус, баллы	бал	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3		
4	Мутность	мг/дм ³	29	12	11	36	30	30	28	28	2,6	2,7	2,1	2,1		
5	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	368,0	207,0	231,0	268,0	242,0	376,0	426,0	390,0	278,0	270,0				
6	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	10,3	7,1	7,1	7,9	8,3	9,9	11,1	9,9	7,5	5,9				
7	pH	ед	6,74	7,16	6,94	6,92	6,95	7,03	7,45	7,62	7,18	7,11				
8	Железо общее	мг/дм ³	9,9	9,9	10,4	10,2	9,9	9,6	0,34	2,7	3,3	3,3				
9	Марганец суммарно	мг/дм ³	3,3	1,6	2,1	3,2	2,1	3,3	0,13	0,6	1,6	1,7				
10	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	0,2	0,1	0,1	0,09	0,08	0,14	0,06	0,07	0,08	0,1				
11	Азот аммонийный	мг/дм ³	3,1	2,0	2,2	2,1	2,3	2,8	2,6	3,8	2,8	2,2				
12	Жесткость общая	ммоль	3,95	3,4	2,9	3,0	3,3	4,4	2,7	2,9	2,8	2,5				
13	Щелочность	мгэкв/л	3,8	2,5	2,6	2,6	2,5	3,7	5,4	5,5	2,4	2,4				

Нач. лаборатории ВКОС _____ Сычева И.А.
